



หมายเหตุ ชุบสังกะสีหนาไม่ต่ำกว่า 120 ไมครอน

Note After fabrication, the steel UG cable rack and support shall be finished by hot dip galvanized not less than 120 micron.



IAMPONG DEVELOPMANT CO.,LTD

TITLE:

UNDERGROUND CABLE RACK 14 HOLE

| | | | |
|-----------|----------------|---------------------|----------|
| SIZE | FSCM No. | DWG. No.DWG_UGCR-14 | REV.DATE |
| A | | | |
| SCALE 1:4 | TOLERANCE ± 2% | SHEET 1 OF 1 | |