



หมายเหตุ ชุบสังกะสีหนาไม่ต่ำกว่า 120 ไมครอน

NOTE After fabrication, the steel UG cable rack and support shall be finished by hot dip galvanized not less than 120 micron.



IAMPONG DEVELOPMANT CO.,LTD

TITLE:

UG CABLE SUPPORT (3INSULATOR) PEA TYPE

SIZE	FSCM No.	DWG. No. DWG_UGCS	REV.DATE
A			
SCALE 1:3	TOLERANCE ± 2%	SHEET 1 OF 1	